Wilmersdorf 14
7327 AC Apeldoorn
Telefoon (055) 506 14 92
E-mail info@buitenhuisrecreatietechniek.nl

**Buitenhuis**
Installatietechniek

## Onderhouds- en Keuringschecklist Stacaravans / Chalets

Merk: Wanders (1996)
Type:
Chassisnr.:
Park: Linderhalt
Plaatsnr.: 210

Datum: 09-15
Opdrachtgever:
Adres:
Postcode & Woonplaats:
Telefoon:

| nr. | Onderdeel | Gecontroleerd en goed | Te Vervangen | Te repareren | Voor zover zichtbaar goed |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Onderstel** | | | | |
| 1.1 | Chassisraam | ✓ | | | |
| 1.2 | Stabilisatiepunten | | | | ✓ |
| 1.3 | Onderzijde vloer | | | | ✓ |
| 1.4 | Leidingen onder de vloer | | | | ✓ |
| 1.5 | Waterpasstelling | | | ✓ | |
| **2** | **Opbouw Exterieur** | | | | |
| 2.1 | Hemelwaterafvoeren | ✓ | | | |
| 2.2 | Dak | ✓ | | | |
| 2.3 | Gootbanen | | ✓ | t.z.t. | |
| 2.4 | Boeidelen | ✓ | | | |
| 2.5 | Buitenbekleding wanden | ✓ | | | |
| 2.6 | Hoeklijsten / Kitnaden | | | ✓ | |
| 2.7 | Ramen | ✓ | | | |
| 2.8 | Kitwerk glaslatten | | | ✓ | |
| 2.9 | Deuren | ✓ | | | |
| 2.10 | Kozijnen | ✓ | | | |
| 2.11 | Hang- en sluitwerk | ✓ | | | |
| 2.12 | Rookgasafvoeren | ✓ | | | |
| 2.13 | Ventilatieopeningen | ✓ | | | |
| 2.14 | Vochtmeting | ✓ | | | |
| **3** | **Elektrische Installatie** | | | | |
| 3.1 | Aarding | ✓ | | | |
| 3.2 | Zekeringenkast | ✓ | | | |
| 3.3 | Aardlekschakelaar | ✓ | | | |
| 3.4 | Conditie leidingen | ✓ | | | |
| 3.5 | Wandcontactdozen / Schakelaars | ✓ | | | |
| **4** | **Waterinstallatie** | | | | |
| 4.1 | Hoofdafsluiter | | | | ✓ |
| 4.2 | Aftappunten | | | | ✓ |
| 4.3 | Kranen | | | | ✓ |
| 4.4 | Leidingen | | | | ✓ |
| 4.5 | Afvoeren | | | | ✓ |
| **5** | **Gasinstallatie** | | | | |
| 5.1 | Gassoort: Aardgas / Propaan | | | | |
| 5.2 | Vaste gasaansluiting? Ja / Nee | | | | |
| 5.3 | Gasfles(sen) Jaartal | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5.4 | Drukregelaar Jaartal | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5.5 | Gasslang(en) Jaartal | | | | |
| | Conditie | | | | |
| | Aansluitingen | | | | |
| | Ligging | | | | |

N.V.T.

| nr. | Onderdeel | | Gecontroleerd en goed | Te Vervangen | Te repareren | Moet onderhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Gastoestellen** | | | | | |
| 6.1 | Kooktoestel | Therm. beveiliging | NVT | | | |
| | | Afzuigkap | ✓ | | | |
| | | Gasaansluiting | ✓ | | | |
| 6.2 | CV-ketel | Merk | Independent | | | ✓ |
| | | Type | Kompakt HRE | | | ✓ |
| | | Bouwjaar | 2015 | | | ✓ |
| | | Rookgasafvoer | | | | ✓ |
| | | Gasaansluiting | | | | ✓ |
| 6.3 | Kachel + geiser | Merk geiser | | | | |
| | | Type geiser | | | | |
| | | Bouwjaar geiser | | | | |
| | | Rookgasafvoer geiser | | | | |
| | | Gasaansluiting geiser | | | | |
| | | Merk kachel | | | | |
| | | Type kachel | | | | |
| | | Bouwjaar kachel | | | | |
| | | Rookgasafvoer kachel | | | | |
| | | Gasaansluiting kachel | | | | |
| **7** | **Interieur** | | | | | |
| 7.1 | Hang- en sluitwerk | | | | | |
| 7.2 | Plafond | | | | | |
| 7.3 | Vloer | | | | | |
| 7.4 | Kitnaden | keuken/badkamer/overig | | | | |
| 7.5 | Tegelwerk | keuken/badkamer/overig | | | | |
| 7.6 | Voegwerk | keuken/badkamer/overig | | | | |

**Bijzonderheden:**

Chalet is winterklaar gemaakt
Hangt over chassis
Ketel zonder stroom (niet in werking)
Goedbaan advies binnen 5 jaar vervangen

**Eindresultaat:**

Monteur: ☐ Afgekeurd ☐ Goedgekeurd
Datum: Paraaf:

*Deze keuring is een momentopname. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de keuring.*