



Onderhouds- en Keuringschecklist Stacaravans / Chalets

Merk: Diamant (1995) Datum: 10-12-25

Type: _____ Opdrachtgever: _____

Chassisnr.: _____ Adres: _____

Park: Kierderhold Postcode & Woonplaats: _____

Plaatsnr.: 428A Telefoon: _____

					UNETO-VNI						
nr.	Onderdeel	Gecontroleerd en goed	Te Vervangen	Te repareren	Voor zover zichtbaar goed	nr.	Onderdeel	Gecontroleerd en goed	Te Vervangen	Te repareren	Moet onderhouden
1	Onderstel					6	Gastoestellen				
1.1	Chassisraam				✓	6.1	Kooktoestel	Therm. beveiliging			✓
1.2	Stabilisatiepunten				✓			Afzuigkap			✓
1.3	Onderzijde vloer				✓			Gasaansluiting			✓
1.4	Leidingen onder de vloer				✓	6.2	CV-ketel	Merk			✓
1.5	Waterpasstelling				✓ stellen			Type			✓
2	Opbouw Exterieur							Bouwjaar			✓
2.1	Hemelwaterafvoeren				✓			Rookgasafvoer			✓
2.2	Dak				✓			Gasaansluiting			✓
2.3	Gootbanen				✓			Kachel + geiser			✓
2.4	Boeidelen				✓			Merk geiser			✓
2.5	Buitenbekleding wanden				✓			Type geiser			✓
2.6	Hoeklijsten / Kitnaden	✓			✓			Bouwjaar geiser			✓
2.7	Ramen	✓			✓			Rookgasafvoer geiser			✓
2.8	Kitwerk glaslatten	✓			✓			Gasaansluiting geiser			✓
2.9	Deuren	✓			✓			Merk kachel			✓
2.10	Kozijnen	✓			✓			Type kachel			✓
2.11	Hang- en sluitwerk	✓			✓			Bouwjaar kachel			✓
2.12	Rookgasafvoeren	✓			✓			Rookgasafvoer kachel			✓
2.13	Ventilatieopeningen	✓			✓			Gasaansluiting kachel			✓
2.14	Vochtmeting				✓	7	Interieur				
3	Elektrische Installatie					7.1	Hang- en sluitwerk				✓ stellen
3.1	Aarding	✓			✓	7.2	Plafond		✓		✓
3.2	Zekeringenkast	✓			✓	7.3	Vloer				✓
3.3	Aardlekschakelaar	✓			✓	7.4	Kitnaden	keuken/badkamer/overig			✓
3.4	Conditie leidingen	✓			✓	7.5	Tegelwerk	keuken/badkamer/overig			✓
3.5	Wandcontactdozen / Schakelaars	✓			✓	7.6	Voegwerk	keuken/badkamer/overig			✓
4	Waterinstallatie					Bijzonderheden:					
4.1	Hoofdafsluiter				✓	Chalet is winterklaar gemaakt Vocht onderkozijn woonkamer (32%) Verhoogd vocht rondom toilet vloer (65%) Houtwerk moet behandeld worden					
4.2	Aftappunten				✓						
4.3	Kranen				✓						
4.4	Leidingen				✓						
4.5	Afvoeren				✓						
5	Gasinstallatie					Eindresultaat:					
5.1	Gassoort:				Aardgas / Propana	Monteur:	E.J.W.	<input type="checkbox"/> Afgekeurd	<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd		
5.2	Vaste gasaansluiting?				Ja / Nee	Datum:	10-12-25	Paraaf:			
5.3	Gasfles(sen)	Jaartal				Deze keuring is een momentopname. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de keuring.					
5.4	Drukregelaar	Jaartal									
5.5	Gasslang(en)	Jaartal									
		Conditie									
		Aansluitingen									
		Ligging									