



Onderhouds- en Keuringschecklist Stacaravans / Chalets

Merk: _____ Datum: 17-10-22
 Type: (2009/2010) _____ Opdrachtgever: Hierderholt
 Chassisnr.: _____ Adres: _____
 Park: 474 _____ Postcode & Woonplaats: _____
 Plaatsnr.: Hierderholt _____ Telefoon: _____

nr.	Onderdeel	Gecontroleerd en goed	Te Vervangen	Te repareren	Voor zover zichtbaar goed	nr.	Onderdeel	Gecontroleerd en goed	Te Vervangen	Te repareren	Moet onderhouden
1	Onderstel					6	Gastostellen				
1.1	Chassisraam				✓	6.1	Kooktoestel	Therm. beveiliging	✓		
1.2	Stabilisatiepunten				✓			Afzuigkap	✓		
1.3	Onderzijde vloer				✓			Gasaansluiting			
1.4	Leidingen onder de vloer				✓	6.2	CV-ketel	Merk	Remeha		
1.5	Waterpasstelling	✓						Type	Aranta		
2	Opbouw Exterieur							Bouwjaar	2009		
2.1	Hemelwaterafvoeren	✓						Rookgasafvoer			✓
2.2	Dak	✓						Gasaansluiting			✓
2.3	Gootbanen	✓				6.3	Kachel + geiser	Merk geiser			
2.4	Boeidelen	✓						Type geiser			
2.5	Buitenbekleding wanden	✓						Bouwjaar geiser			
2.6	Hoeklijsten / Kitnaden	✓						Rookgasafvoer geiser			
2.7	Ramen	✓						Gasaansluiting geiser			
2.8	Kitwerk glaslatten	✓						Merk kachel			
2.9	Deuren	✓						Type kachel			
2.10	Kozijnen	✓						Bouwjaar kachel			
2.11	Hang- en sluitwerk	✓						Rookgasafvoer kachel			
2.12	Rookgasafvoeren	✓						Gasaansluiting kachel			
2.13	Ventilatieopeningen	✓				7	Interieur				
2.14	Vochtmeting	✓				7.1	Hang- en sluitwerk		✓		
3	Elektrische Installatie					7.2	Plafond		✓		
3.1	Aarding	✓				7.3	Vloer		✓		
3.2	Zekeringenkast	✓				7.4	Kitnaden	keuken/badkamer/overig		✓	
3.3	Aardlekschakelaar	✓				7.5	Tegelwerk	keuken/badkamer/overig			
3.4	Conditie leidingen	✓				7.6	Voegwerk	keuken/badkamer/overig			
3.5	Wandcontactdozen / Schakelaars	✓									
4	Waterinstallatie										
4.1	Hoofdafsluiter				✓						
4.2	Aftappunten				✓						
4.3	Kranen	✓									
4.4	Leidingen				✓						
4.5	Afvoeren				✓						
5	Gasinstallatie										
5.1	Gassoort:		Aardgas / Propaan								
5.2	Vaste gasaansluiting?		Ja / Nee								
5.3	Gasfles(sen)		Jaartal								
5.4	Drukregelaar		Jaartal								
5.5	Gasslang(en)		Jaartal								
			Conditie								
			Aansluitingen								
			Ligging								
Bijzonderheden:											
Wc vloer opnieuw aflijten Kitnaad douchebak vervangen Gaten schoonmaken, goot hangt door											
Eindresultaat:											
Monteur: E.W. <input type="checkbox"/> Afgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd											
Datum: 17-10-22 Paraaf: _____											
Deze keuring is een momentopname. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de keuring.											